

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (2)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1

Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1. Jaka jest przewidywana ilość wysięgników do wymiary oraz proszę o podanie ich parametrów technicznych.

Odpowiedź:

W STT jest zapis, że oprawy należy montować na istniejących wysięgnikach.

Pytanie 2

Prosimy o doprecyzowanie zapisów SST dotyczących systemu sterowania ICT, podanie przewidzianych ilości szaf sterowniczych oraz ich wyposażenia jak również informacji czy szafy także mają być monitorowane?

Odpowiedź:

Jeden moduł koncentratora zainstalowany w istniejącej szafie sterowania oświetleniem lub w obudowie obok (zad. II). Szafa nie musi być monitorowana.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie opraw o niższym współczynniku R_a ? Stosowanie współczynnika oddawania barw $R_a \geq 80$ jest bezzasadne. Żadna norma oświetleniowa nie definiuje stosowanie tak wysokiego współczynnika oddawania barw. Wnosimy o zmianę zapisu SST pkt 2.1.1. ppkt 2 Współczynnik oddawania barw $R_a \geq 80$, na zapis: Współczynnik oddawania barw $R_a \geq 70$.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby $R_a \geq 80$.

Pytanie 4

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zdalnego monitorowania i pomiaru parametrów w szafach oświetlenia w zakresie poboru mocy i prądów, a także zużycia energii ?

Odpowiedź:

W zadaniu 2 - tak.

Pytanie 5

Jaki producent systemu sterowania oświetleniem został przyjęty w założeniach do zadania „Droga KDP 2420L od parkingu przy kościele do cmentarza, Panięszczyzna”.

Odpowiedź:

Każdy producent spełniający wymagania.

Pytanie 6

Proszę o odpowiedź na ile lat ma być zapewniony dostęp „on-line” do systemu sterowania oświetleniem. Nie jest możliwe spełnienie zapisu SST „*darmowy i dostępny dla użytkownika dostęp do platformy i zainstalowanych aplikacji.*” ponieważ każdy z producentów nalicza opłatę roczną za dostęp do systemu „on-line”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby dostęp "on-line" do systemu sterowania oświetleniem był bezpłatny

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia termin składania ofert na dzień **29.05.2018r. godz. 9:00** i otwarcia ofert na dzień **29.05.2018r. godz. 9:15**. Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



886 816604