

SI.271.28.2018.CT.2

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach Dąbrowica i Dębówka - dokończenie

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie:

Dla zadania nr 3. w SIWZ podany jest montaż 4 opraw, natomiast w dokumentacji projektowej widnieje 10 opraw. Proszę o wskazanie, która wartość jest prawidłowa, ile ostatecznie opraw należy przyjąć dla ww. zadania?

Odpowiedź:

W związku z występującą nieścisłością w opisie przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 3 - Budowa oś. drogowego drogi wewnętrznej oraz przystanku autobusowego Dębówka-Kol. zamawiający dokonuje stosowanej zmiany:

JEST

- długość linii 540 m
- ilość słupów 4
- oprawy LED 53 W

POWINNO BYĆ

- długość linii kablowej 256m
- długość linii napowietrznej 279m
- ilość słupów do budowy 4
- ilość słupów istniejących do przebudowy 2
- ilość opraw LED 53W - 10 w tym 6 z wysięgnikami, 4 zamontować na istn. wysięgnikach
- szafka oświetleniowa
- demontaż istniejącego oświetlenia

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia termin składania ofert na dzień **25.05.2018r. godz. 9:00** i otwarcia ofert na dzień **25.05.2018r. godz. 9:15**. Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą.

