



POZIOM PORÓWNAWCZY 210 [m npm]

RZĘDNA TERENU	213,03	213,04	213,05	213,05	213,2
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m]	211,54	211,54	211,54	211,54	211,54
ZAGŁĘBIENIE [m]	1,49	1,5	1,51	1,51	1,66
PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE					
SPADKI [%]					i=0%
DŁUGOŚCI		L=53,1m			
ODLEGŁOŚCI [m]	0,00	3,35	4,85	6,9	53,1
MATERIAŁ I ŚREDNICE					dz40 PE100 SDR11

Projektował: Jarosław Tyszko	Nr uprawnień: MAZ/0476/PWOS/05	Podpis
Wykonał: Marcin Kryczka	Nr uprawnień:	Podpis
Jednostka projektowa: KTM PROJEKT Marcin Kryczka 24-100 Puławy, ul. marsz. J. Piłsudskiego marcinkryczka@gmail.com tel. 501-761-441		
Tytuł projektu Projekt przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznego hydrantu DN80		
Adres inwestycji Miłocin gm. Jastków dz. nr 109/1 obręb ewid. Miłocin		
Zamawiający Inwestor Gmina Jastków, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków		
Nr dokumentacji S-01.075-00.00		
Nazwa rysunku Profil przyłącza wodociągowego		
Nr rysunku S-01.075-00.11		Rewizja 0
Podziałka 1:100/1:250	Stadium PB	Strona