

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (3)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę tłoczni ścieków sanitarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz likwidację istniejącej pompowni ścieków

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1:

W związku z unieważnieniem pierwszego przetargu (unieważnienie z dnia 05-06-2020 r.) z powodu określenia przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję:

„Zamawiający określił parametry tłoczni (stal AISI TI, wyposażenie komory retencyjnej w górnej części w 3 otwory rewizyjne, Bypass DN150 ze sprężarką 1,1 kW 230V, 24 L do sterowania zasuwami pneumatycznymi, wymóg dotyczący pompy – przy $Q=0$ H nie może przekraczać 40 m), które po dokładnej analizie uznać należy, że wskazywały na konkretnego producenta tłoczni, a takie zawężenie kręgu producentów nie było uzasadnione potrzebami Zamawiającego.”

oraz z odpowiedziami w aktualnie prowadzonym przez Państwa postępowaniu przetargowym (odpowiedzi z dnia 23-06-2020 r.), w którym powielone są ww. wymagania do tłoczni ścieków, wnosimy o :

- zastąpienie wymogu zastosowania stali AISI TI stalą AISI 304 w wymogiem wytrawienia wszystkich elementów spawanych. Stal AISI 304 jest powszechnie stosowana w pompowniach i tłoczniach ścieków oraz innych urządzeniach wodno-ściekowych.
- dopuszczenie wymogu wyposażenia komory retencyjnej w górnej części w 3 otwory rewizyjne na wymóg 3 otworów rewizyjnych na: dwóch na separatorach i jednego na komorze wyrównawczej.
- rezygnację z wymogu zastosowania by passu, a w przypadku braku rezygnacji : uzupełnienie schematu tłoczni o by pass, podanie algorytmu sterowania zasuwami pneumatycznymi, uzupełnienie opisu budowy by passu, podanie lokalizacji umiejscowienia sprężarki wraz z rysunkami.
- wykreślenie wymogu dotyczącego pompy j.w.

Odpowiedź:

- zamawiający dopuszcza stosowanie zamiennie stali AISI 304 z wymogiem ponownej pasywacji obustronnej powierzchni wszystkich elementów z ww. stali (poprzez zastosowanie urządzeń do elektrolizy chemicznej) jako rozwiązanie równoważne.
- Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania : 3 otwory rewizyjne (odpowiednio po jednym na każdym z separatorów jednego na komorze wyrównawczej)
- wymóg pozostaje utrzymany
- wymóg pozostaje utrzymany

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis działu XI. SIWZ termin składania i otwarcia ofert na dzień 03-07-2020r. (godziny pozostają bez zmian) Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X SIWZ).

