

SI.271.16.2017.CT.3

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (2)**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach Tomaszowice Kolonia i Miłocin

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

#### Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści zastosowanie w inwestycji słupa oświetleniowego z kompozytu, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7.

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zastosowania słupy:

- stalowe,
- aluminiowe,
- kompozytowe

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania załączając jednocześnie uszczegółowiony formularz oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej (**załącznik nr 3 do SIWZ**) do wykorzystania przez Wykonawców.

