

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej 105991L w miejscowości Piotrawin

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza do stosowania w zadaniu słupy oświetleniowe ocynkowane o wysokości i wysięgu zgodnym z opisem w projekcie .

Opisane w specyfikacji słupy SAL produkcji Rosa Tychy są niedostępne na rynku (producent nie potwierdza już terminów dostaw na ten rok)

Odpowiedź:

Tak zamawiający dopuszcza słupy stalowe ocynkowane ogniowo i pomalowane na kolor ral RAL-6003 o wysokości minimum 9m i grubości ścianki min 3mm.

Pytanie 2

Dlaczego zamawiający wymaga stosowania słupów aluminiowych z klasą bezpieczeństwa 100NE2 skoro są już na rynku dostępne bezpieczniejsze słupy stalowe z klasą bezpieczeństwa 100NE3

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zachowania minimalnej dopuszczalnej klasy bezpieczeństwa podanej przez projektanta.

Pytanie 3

W opisie przedmiotu zamówienia zał. STWiOR zamawiający wymaga aby oprawa posiadała korpus wykonany z blachy aluminiowej anodowanej.

Tak formułując wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający naruszył art. 7 ust 1 i art. 29 ust 2 ustawy Pzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję; art. 29 ust 3 ustawy Pzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia ze wskazaniem na konkretny produkt – oprawę firmy ROSA.

Wymagania stawiane wykonawcom, co do przedmiotu zamówienia, muszą mieć walor istotnych, znaczących dla przedmiotu, nie mogą mieć charakteru subiektywnego, albo więcej – zmierzających do wyeliminowania niektórych podmiotów, bądź wyrażać preferencji dla konkretnego przedmiotu (por. wyrok ZA z dnia 24.08.2007r. sygn. akt UZP/ZO/0-1040/07 i UZP/ZO/0-1045/07. W niniejszym postępowaniu zamawiający wyraźnie wskazuje na jednego/konkretnego producenta opraw oświetleniowych, firmę ROSA gdyż firma ROSA jako jedyna wytwarza swoje wyroby z wykorzystaniem procesu anodowania blachy aluminiowej służącej do wykonania korpusu oprawy.

Naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest określenie rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają niektórym wykonawcom udział w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. W wyroku KIO z dnia 21 kwietnia 2009r., KIO/UZP 434/09 wskazano, że określenie przedmiotu zamówienia powinno



być poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. Ograniczenie w swobodzie określenia przedmiotu zamówienia wskazuje norma art. 29 ust 2 ustawy Pzp, która zakazuje takiego opisu przedmiotu zamówienia, który utrudnia uczciwą konkurencję poprzez użycie takich sformułowań, które powodują uprzywilejowanie określonych wykonawców lub dyskryminowanie innych, uniemożliwiając im złożenie oferty. Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają udział niektórym wykonawców w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący niektórych wykonawców, winien udowodnić, że taki opis jest uzasadniony jego rzeczywistymi potrzebami (por. wyrok KIO z dnia 7 maja 2015r. KIO 853/15).

W związku z przytoczoną argumentacją wnosimy o bezwzględne stosowanie przez zamawiającego zasad równego dostępu do zamówienia dla wszystkich wykonawców i dopuszczenie opraw wykonanych z innych materiałów niż blacha aluminiowa anodowana o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ, np. wysokociśnieniowy odlew aluminium, który jest bezwzględnym standardem stosowanych przez większość producentów opraw oświetleniowych na świecie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opraw o parametrach wyższych lub równoważnych parametry poniżej:

1. Temperatura barwowa światła – $T_c = 4000[K] \pm 5\%$.
2. Współczynnik oddawania barw $R_a \geq 80$.
3. Znamionowy strumień świetlny oprawy $\geq 5200[lm]$.
4. Skuteczność świetlna $\geq 120 [lm/W]$.
5. Znamionowa moc oprawy $\leq 52 [W]$.
6. Stopień ochrony IP - IP 66.
7. Stopień ochrony p. porażeniowej - II klasa.
8. Stopień ochrony IK – $IK \geq 08$ (wandaloodporna).
9. Materiał klosza - ciśnieniowy odlew aluminium, dwukomorowy z chłodzeniem za pomocą radiatora.
10. Żywotność oprawy (elementów elektronicznych i źródeł LED) $\geq 50\,000[h]$.
11. Gwarancja na oprawę ≥ 5 lat.
12. Mocowanie dopasowane do średnicy wysięgnika i słupa, możliwość montażu bocznego do wysięgnika oraz czołowego do słupa.
13. Możliwość regulacji opraw w poziomie min. od 0 do $15[^\circ]$.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zakresu temperatur barwowych z obecnych 5000K barwa (zimna) – na zakres 4000K – 5000K .

Odpowiedź:

4000 K + $\pm 5\%$ (standard przyjęty w Gminie) im bliżej 4000K tym lepiej.

Pytanie 5

W opisie Zamawiający podał żywotność diod LED minimum 50 000h, co przy obecnym rozwoju technologii LED jest wynikiem całkowicie minimalnym. Czy Zamawiający rozważy



postawienie wymogu żywotności na poziomie 100 000h przy L90B10.

Odpowiedź:

Minimalna żywotność 50 000h lub wyższa zgodnie z parametrami jw.

Pytanie 6

Czy zamawiający wymaga by oprawa posiadała deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC

Odpowiedź:

Oprawa powinna spełniać normy i powinna być dopuszczona do stosowania na terenie UE

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert (punkt XI SIWZ) na dzień **17-10-2017r. godz. 9:00**. Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (punkt X SIWZ).



00G01F7HB