



**POLSKI
ŁAD**



IN.271.3.2024.CT.3

Jastków, dnia 15.03.2024

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SWZ (2)

Dotyczy: zamówienia na budowę nowoczesnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jastków wraz z uszczelnieniem istniejącego systemu

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wykonanie sieci wodociągowej metodą bezwykopową w przypadku korzystnych warunków geologicznych, rurą PE100RC SDR17 Dn160 mm i Dn125 mm (zadanie 1) i Dn125 mm (zadanie 2)?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 2

Prosimy o załączenie schematów montażowych węzłów wodociągowych, dotyczących budowy sieci wodociągowej w miejscowości Jastków (zadanie 2), gdyż załączone dotyczą innego projektu.

Odpowiedź:

W załączeniu

Pytanie 3

Proszę o ujednoczenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia

W SWZ jest napisane: „Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy”

W Umowie jest napisane: „Przedmiot umowy należy wykonać w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy”

Odpowiedź:

Termin realizacji zamówienia 24 miesiące od podpisania umowy.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zmienia SWZ uwzględniając odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis dotyczący terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą na:

14.2. Termin składania ofert: 22.03.2024 r. godz. 10:00

14.3. Termin otwarcia ofert: 22.03.2024 r. godz. 11:00

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20.04.2024 r.



00G00ON31