



**POLSKI
ŁĄD**



IN.271.4.2024.CT.3

Jastków, dnia 08.04.2024

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SWZ (2)

Dotyczy: zamówienia JASTKOWSKA PERŁA ARCHITEKTURY - Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Jastkowie oraz budowa odnawialnych źródeł energii, modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1

Proszę o informację czy w ramach planowanej inwestycji inwestor planuje remont kotłowni wraz z instalacją C.O.?

Odpowiedź:

Zamawiający w ramach inwestycji przewiduje remont pomieszczenia pod tarasem celem wykonania węzła cieplnego zasilanego z zespołu pomp ciepła typu monoblok powietrze/woda oraz wymianę istniejącego kotła gazowego 130 kW na kaskadę kotłów 2x 50 kW. szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji projektowej.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zmienia SWZ uwzględniając odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis dotyczący terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą na:

- 14.2. Termin składania ofert: 12.04.2024 r. godz. 10:00
- 14.3. Termin otwarcia ofert: 12.04.2024 r. godz. 11:00
- 15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11.05.2024 r.

Jednocześnie w związku z tym, że zamówienie jest dofinansowane z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW na realizację inwestycji pod nazwą "Jastkowska perła architektury" z przyczyn organizacyjnych Zamawiający zmienia tytuł postępowania na: "JASTKOWSKA PERŁA ARCHITEKTURY - Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Jastkowie oraz budowa odnawialnych źródeł energii, modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej". W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza poprawione wzory "Formularza ofertowego" oraz "Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia" do wykorzystania przez Wykonawców przy składaniu ofert.



00G00OPWH