

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SWZ (1)

Dotyczy: zamówienia na budowę drogi w miejscowości Snopków od km 0+000 do km 0+887

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1

Czy zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew w okresie lęgowym?

Odpowiedź:

Decyzja na wycinkę drzew jest w trakcie procedowania przez Zamawiającego.

Pytanie 2

Prosimy o dołączenie zestawienia drzew do wycinki (gatunek, średnica).

Odpowiedź:

Zamawiający załącza zestawienie drzew do wycinki.

Pytanie 3

Prosimy o dołączenie warunków od zarządców sieci uzbrojenia podziemnego dotyczących sposobu likwidacji kolizji (zabezpieczenia sieci).

Odpowiedź:

Spód konstrukcji nawierzchni znajduje się powyżej sieci uzbrojenia podziemnego. Z uwagi na istniejące sieci uzbrojenia terenu, roboty ziemne w rejonie tych elementów należy wykonywać ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu, za wiedzą i pod nadzorem właściwych branżowo służb.

Pytanie 4

Czyją własnością jest drewno z wycinki drzew?

Odpowiedź:

Drewno z wycinki jest własnością Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia z placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Jastków.

Pytania 5

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ilości drzew do wycinki, ponieważ wg PZT jest 17 szt., natomiast wg przedmiaru poz. 7 jest 10 szt.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza występowanie 25 sztuk drzew w terenie, przeznaczonych do wycinki.

Pytanie 6

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości wykonania krawężników betonowych wtopionych 15x22 cm, ponieważ wg PZT jest 148 m, natomiast wg przedmiaru poz. 28 jest 136 m.

Odpowiedź

Szczegółowy zakres robót zawarty został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia wskazanego w ofercie przez wykonawcę przy wycenie należy opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieuwjętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w



przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia. W załączeniu korekta przedmiaru.

Pytanie 7

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości wykonania obrzeży betonowych 30x8 cm, ponieważ wg PZT jest 22,5 m, natomiast wg przedmiaru poz. 30 jest 15 m.

Odpowiedź

Szczegółowy zakres robót zawarty został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia wskazanego w ofercie przez wykonawcę przy wycenie należy opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia. W załączeniu korekta przedmiaru.

Pytanie 8

Prosimy o załączenie zatwierdzonego PSOR, ponieważ ten zamieszczony posiada opinię negatywną Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz prosimy o potwierdzenie, że przedłużenie terminu wprowadzenia PSOR należy do Zamawiającego.

Odpowiedź

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie tylko i wyłącznie opiniuje projekt stałej organizacji ruchu. Projekt zatwierdza Starostwo Powiatowe w Lublinie. Projekt posiada pozytywne zatwierdzenie Starostwa Powiatowego w Lublinie. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej przedłuży termin wprowadzenia PSOR.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zmienia SWZ uwzględniając odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis dotyczący terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą na:

- 14.2. Termin składania ofert: 21.05.2026 r. godz. 10:00
- 14.3. Termin otwarcia ofert: 21.05.2026 r. godz. 11:00
- 15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.06.2026 r.