

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GGO.6640.1157.2025
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA LUBELSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	Geodeta Uprawniony Paweł Głazewski
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	GGO.6640.1157.2025_4 z dnia 26.03.2025 roku
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Paweł Głazewski upr. Numer 16209

GEODETA
Paweł Głuszewski
upr. zew. nr 16209

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GGO.6640.1157.2025
miejscowość i działki		Panieńszczyzna 41/9
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	060907_2
	nazwa	Jastków
Obręb ewidencyjny	identyfikator	060907_2_0014
	nazwa	Panieńszczyzna
Skala mapy		1:500
Seksja mapy		8.153.07.17.2.2, 8.153.07.17.2.4
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/8
	wysokości	PL-KRON60-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Data aktualizacji		26 marca 2025 r

Nie wyklucza się istnienia w terenie nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń i przewodów podziemnych podlegających geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Granice przedmiotowych działek spełniają standardy przewidziane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020 r. (Dz.U.2020.poz.1429).

Geodeta Uprawniony
Paweł Głaszewski
ul. Mieszczańska 21
20-313 Lublin

i nazwisko, nr uprawnień oraz
podpis geodety uprawnionego
który opracował mapę

Paweł Glaszewski
nr upr. 16209
zakres 1, 2

GEODETA
Paweł Głaszewski
upr. zew. nr 16209
Lublin 26 marca 2025

- 1 projektowane boisko
- 2 projektowane zaplecze kontenerowe wg. osobnego opracowania
- M1 projektowanemaszty o wietleniowe
- projektowana linia o wietlenia boiska YKY 4x4 mm2
- RG rozdzielnia główna - miejsce przyzł czenia
- projektowane boisko ze sztucznej trawy
- projektowane boisko - pole gry
- mur oporowy stalowa palisada (wys. 2m) + piłkochwyt wys. 2m
- mur oporowy elbetowy (wys.0,40-1,2 m) + ogrodzenie z piłkochwytem - całkowita wysoko 4m
- ogrodzenie panelowe
- piłkochwyt z siatki polipropylenowej wys. 6m
- drzewa do wycinki

Ogrodzenie panelowe wraz z
piłkochwytem z siatki polipropylenowej
o wysokości całkowitej 4m

Obwód nr 1 o wietlenia
boiska YKY 4x4 mm2
długo ci 145 mb

Ogrodzenie panelowe
wysoko ci 2m dł. 50m

Nazwa inwestycji	Przebudowa i modernizacja istniejącego boiska do piłki nożnej w m. Panie szczyzna"		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 41/9 obr. b 0014 Panie szczyzna		
Temat rys.	Oświetlenie boiska - plan sytuacyjny		Skala 1:500
			Nr rys. E-1
Inwestor	Gmina Jastków z siedzibą Panie szczyzna, ul. Chmielowa 3 21-002 Jastków		
Projekt	PRB CONSULTING JAROSŁAW BĄCHOREK ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec świętokrzyski tel. 601695077, fax 412436206		
Imię i nazwisko		nr upr.	podpis 30.03.2025
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	
Projektant: Inst. elektryczne	mgr inż. Marek Kolatorowicz	SWK/0171/POOE/11	